

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ulica Trhová 3
917 71 TRNAVA

Bratislava, 17.09.2015

Váš list zn.:	Zo dňa:	Naša značka:	Vybavuje:	Telefón/mail:	Fax:
OIV/30674-63947/15/Hg	25.08.2015	PD/TT/044/15	Sloboda	+421 2 5968 3007 martin.sloboda@siemens.com	+421 2 5968 5044

**Vec: „Cyklochodník na Rybníkovej ulici v Trnave“
– vyjadrenie k PD pre územné povolenie**

K predloženej PD nemáme pripomienky v prípade splnenia nižšie uvedených požiadaviek:

- pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete prevádzkovateľom verejného osvetlenia /ďalej VO/ a vytýčiť ich v teréne,
- v blízkosti navrhovaného cyklochodníka pri svetelnej križovatke s Jerichovou ulicou sa nachádza oceľový podperný bod, na ktorom sa nachádzajú káble VO, ktoré prechádzajú cez Rybníkovú ulicu na rovnaký podperný bod na Rybníkovej ulici. V prípade jeho kolízie s navrhovaným cyklochodníkom požadujeme návrh riešenia zapracovať do ďalšieho stupňa PD,
- v prípade riešenia VO v ďalšom stupni v spevnenom teréne nepovoľujeme realizovať napájanie stožiarov verejného osvetlenia pomocou spojovania z pôvodných vetiev, ale požadujeme realizovať napájanie z najbližších pôvodných stožiarov VO vybudovaním nových káblových polí,
- v prípade riešenia VO v dokumentácii pre stavebné povolenie požadujeme označiť všetky svetelné miesta jedinečnými značkami,
- v prípade riešenia VO v dokumentácii pre stavebné povolenie požadujeme uvádzať každý kábel VO samostatnou čiarou,
- v prípade riešenia VO v dokumentácii pre stavebné povolenie požadujeme označiť úseky káblov uložených do chráničiek,
- ďalší stupeň PD požadujeme konzultovať v rozpracovanosti,
- ďalší stupeň PD požadujeme predložiť na vyjadrenie.

Naše stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka verejného osvetlenia.

Siemens s.r.o.
Verejné osvetlenie
Vedenie útlvaru:
Richard Prociak
Marián Šajti

Kontaktná adresa divízie:
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 5968 3017
Fax: + 421 2 5968 5044

Sídlo spoločnosti:
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 5968 1114
Fax: + 421 2 5968 5200

Siemens s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 4964/B
IČO: 31349307, IČ DPH: SK2020295244

Bankové spojenie:
Tatra banka a. s., SKK: 2629040041 /1100, IBAN: SK68 1100 0000 0026 2904 0041, EUR: 2926530004 /1100, IBAN: SK15 1100 0000 0029 2653 0004
VÚB a.s., SKK: 1708659358 /0200, IBAN: SK19 0200 0000 0017 0865 9358, EUR: 2005166359 /0200, IBAN: SK61 0200 0000 0020 0516 6359

SIEMENS

List z
na
Naša značka: PD/TT/019/07

S pozdravom

SIEMENS

Siemens s.r.o.

Lamačská cesta 3/A, SK - 841 04 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 313 493 07, IČ DPH: SK2020295244

Ing. Martin Michálek

Ing. Martin Michálek
technický vedúci projektov VO

Siemens s.r.o.
Vedenie spoločnosti
Vladimír Slezák
Ana Campón-Alonso

Sídlo spoločnosti:
Stromová 9, P.O BOX 96
831 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 5968 1114
Fax: + 421 2 5968 5200

Pobočka Košice
Žižkova 13
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: + 421 55 72828 11
Fax: + 421 55 72828 33

Siemens s r o, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel. Sro, vložka číslo. 4964/B
IČO 31349307, IČ DPH: SK2020295244, Bank. spojenie: Tatra banka a. s., SKK 2629040041 /1100, IBAN SK68 1100 0000 0026 2904 0041,
EUR 2926530004 /1100, IBAN SK15 1100 0000 0029 2653 0004



SWAN, a s , Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 680 202, IČ DPH: SK2020324317
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2958/B

tel.: +421-33-29-33-034
fax: +421-33-29-33-059
www.swan.sk

Bankové spojenie:

Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 2620726338/1100
IBAN SK21 1100 0000 0026 2072 6338
SWIFT: TATRSKBX

Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 8603889001/5600
IBAN SK07 5600 0000 0086 0388 9001
SWIFT: KOMASK2X

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby

Trhová 3
917 01 Trnava

Váš list číslo:

Naše číslo:

Vybavuje/telefón:

V Trnave dňa:

2015/TT/157

Višňovský Miroslav/0905 55 33 00

27.08.2015

Vec: Vyjadrenie k projektovej dokumentácii ku stavbe „Cyklochodník na Rybníkovej ulici v Trnave“

Spoločnosť SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii ku stavbe „**Cyklochodník na Rybníkovej ulici v Trnave**“ oznamuje, že v záujmovom území podľa projektovej dokumentácie sa **nenachádzajú** podzemné siete našej spoločnosti.

S uvedenou investičnou akciou súhlasíme.

S pozdravom

SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
IČO 35-680202
IČ DPH SK202032431

60

Miroslav Višňovský
Vedúci odd.výstavby optickej siete
SWAN, a.s.

**ŽIADOSŤ / OBJEDNÁVKA / VYJADRENIA O EXISTENCII PODZEMNÝCH
TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ
PREVÁDZKOVATEĽA – ORANGE SLOVENSKO**

MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum: 21. SEP. 2015	Príh.: _____	Vyb.: Hg
Ev.č.záznamu:	67259/15	
Číslo spisu:	30649/15	

Poradové číslo: BA- 2200 / 2015

Firma: Mesto Trnava
Meno: Heregová Monika Ing.
Adresa: Trhová 3,91701 Trnava
telefón: 0333236112

IČO: 313 114
DIČ :
IČ DPH :
žiadateľ / objednatel

Michlovský spol. s r. o.
Lubomír Krošlák, 0908/945 130
UC 1 – údržbové centrum Piešťany
Letná 796/9, 921 01 Piešťany
tel.: 033/77 320 32
IČO : 36 230 537
DIČ : 2020169723
DIČ DPH : SK 2020169723
správca PTZ Orange Slovensko, a.s.

Adresa na doručenie :

* vyplniť ak nie je totožná s adresou firmy

Objednávka číslo : 2200 / 2015 PN

Na základe objednávky žiadam o vydanie vyjadrenia o existencii podzemných telekomunikačných zariadení (PTZ)
na stavebné práce*

Cyklochodník na Rybníkovej ulici

(názov stavebnej akcie - označenie prác)

Presné miesto vykonávania prác a katastrálne územie:

Trnava

parcelné číslo:

Pre vymedzenie rozsahu prác, ktorými môžu byť PTZ dotknuté

a/* príkladám situačný výkres stavebnej akcie č.: v mierke

vyhotovený v rámci projektu s názvom
projektantom

b/* ohraničujem miesto konania prác (kde sa nevypracováva projektová dokumentácia) takto:

Vyjadrenie požadujem na účely:

ÚR,SP,

Žiadateľ: _____

správca PTZ: _____

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.

Letná 796/9, 921 01 Piešťany

IČO:36 230 537 IČ DPH:SK 2020169723

V Piešťanoch dňa: _____

14.9.2015

Pečiatka: _____

Poradové číslo:

BA-2200 / 2015Vybavuje: p. Krošlák, tel. 0908 945 130, v Piešťanoch,
p. Husák, tel. 0907 747 923, v Piešťanoch,dňa: **14.9.2015**Stavebná akcia : **Cyklochodník na Rybníkovej ulici**Miesto, kat.územie: **Trnava**

p.č.

Účel: **ÚR,SP,****nedôjde**ku stretu PTZ prevádzkovateľa **Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava**

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky roznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciach č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizovné v plnej výške **na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange pre INVESTORA vykoná Orange a.s., alebo nim poverená organizácia** podľa schválenej cenovej kalkulácie Orange. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác **vytýčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednavateľ farbou alebo kolíkmi /
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme **1,5 m**) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, okrem pretlakov,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32, mob. 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

xxxxx

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke **uved'te číslo vyjadrenia** o existencii PTZ.

Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil:

Krošlák Ľubomir

kniha plánov :	XXXX	list č. :
kniha plánov :	XXXX	list č. :
kniha plánov :	XXXX	list č. :

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len **orientačne**. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 68 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach zodpovedá projektant !

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.


Letná 796/9, 821 01 Piešťany
IČO 36 230 537 IČ DPH SK 2023169723

Za správcu PTZ

1.5.2016

Toto vyjadrenie stráca platnosť !



 MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum: 26. AUG. 2015	Prílohy:	Vyb.: fg
Ev.č.záznamu:	64 226/15	
Číslo spisu:	30644/15	

MESTO TRNAVA
Hlavná 1, 917 01 Trnava
OIV, Ing. Heregová

Vaša žiadosť zo dňa
OIV/30674-63947/15/HG

Naše číslo
15/08/25/1/MV

Vybavuje/linka
Vasilečko/0333236984

Trnava
25.8.2015

Vec

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby „Cyklochodník na Rybníkovej ulici v Trnave“

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby „Cyklochodník na Rybníkovej ulici v Trnave“, Vám ako správca mestskej optickej siete TOMNET zasielame nasledovné stanovisko:


- v záujmovej lokalite výstavby cyklochodníka sa nachádzajú vedenia mestskej optickej siete TOMNET podľa priloženého nákresu.
- pri realizácii výkopových prác môže dôjsť k stretu s uvedeným vedením, preto požadujeme rešpektovať existujúce vedenie optickej siete TOMNET a realizáciu výkopových prác v týchto miestach vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle § 66 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
- v prípade potreby je možné požiadať spoločnosť TT-IT s.r.o. o ich vytýčenie

S pozdravom



TT-IT, s.r.o.
Ulica Trhová 2
917 01 Trnava
IČO: 44102771

Marián Vasilečko
TT-IT, s.r.o.



25. 8. 2015 10:58:58 Optická sieť Tomnet - Rybníková ulica

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Monika Heregová
Trhová 3
917 71 Trnava

VÁŠ LIST ZNAČKY / ZO DŇA
OIV/30674-63947/15/Hg

NAŠA ZNAČKA
270815/PJ

VYBAVUJE / LINKA
Jurga/ 0948 127 158

MIESTO ODOSLANIA / DŇA
Bratislava / 26.08.2015

VEC: Vyjadrenie k žiadosti o existencii telekomunikačných zariadení prevádzkovateľa – SANET.

Stavba:

„ TRNAVA – Cyklochodník na Rybníkovej ulici “

Stanovisko:


Telekomunikačné zariadenia združenia SANET, ktoré sú v správe a údržbe spoločnosti ELTODO SK, a. s. sa v dotknutom území **nachádzajú.**

V prílohe zasielame orientačný zakres.

V prípade potreby prekládky siete SANET žiadame predložiť na schválenie projektovú dokumentáciu prekládky.

Pred realizáciou horeuvedenej stavby žiadajte o vytýčenie trasy SANET-u na nasledujúcom kontaktnom čísle 0948-066311.

S pozdravom


Petr Jurga
technický zástupca

Príloha:
Orientačný zakres IS SANET 3 x výkresy

ELTODO SK, a.s.
Podunajská 25
821 06 Bratislava
IČO: 46924388, DIČ: 2023653764
IČ DPH: SK2023653764



L.27


ROC-Ø57-TT/SE úsek : Trnava-Bíňovce

Kuz Trnava

1:500


Petr M. Jurek

ELTODO SK, a.s.
Podunajská 25
821 06 Bratislava
IČO: 46924388, DIČ: 2023653764
IČ DPH: SK2023653764



TRNAVA

- 2TS11
- 3TS10
- 4TS13
- 5TS10
- 14TS2






ROC-Ø57-TT/SE
úsek : Trnava-Bíňovce

L.28

ul. Trnava

1:500



TRNAVA

Robert Kuge

ELTODOSK, a.s.
Podúnajská 25
821 06 Bratislava
IČO: 46924388, DIČ: 2023653764
IČ DPH: SK2023653764

21S12
31S11
41S14
51S11
141S3

PVC Ø100 dl. 14,7 m
h₁ 1,3 m

L.27


ROC-057-TT/SE
úsek : Trnava-Biňovce

L.29

Petr Jurek
ELTODO SK, s.r.o.

Podubajská 25
821 06 Bratislava
IČO: 46924388, DIČ: 2023653764
IČ DPH: SK2023653764

TRNAVA



c.2
c.3
c.4
c.5
c.15 HDPE bielo 2 tierne pružky
ukončené v budove univerzity

HDPE bielo 1 tierne pružky
ukončené v budove univerzity

Predmet: RE: žiadosť o vyjadrenie k PD "Cyklochodník na Rybníkovej ulici v Trnave"

Od: Igor Mihálik <igor.mihalik@tt-komfort.sk>

Dátum: 28. 8. 2015 12:07

Pre: Monika Heregová <monika.heregova@trnava.sk>

Dobry den,
na uvedenej situacii sa ziadne siete v sprave TT-KOMFORT s.r.o. nenachadzaju.

-----Original Message-----

From: Monika Heregová [<mailto:monika.heregova@trnava.sk>]

Sent: Tuesday, August 25, 2015 9:21 AM

To: "=?UTF-8?Q?igor.mi_>"@buran.trnava.sk

Subject: Fwd: žiadosť o vyjadrenie k PD "Cyklochodník na Rybníkovej ulici v Trnave"

Dobrý deň, dovoľujeme si Vás požiadať o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie k investičnej akcii Mesta Trnava "Cyklochodník na Rybníkovej ulici v Trnave". Podklady sú v prílohe e-mailu.
Ďakujem vopred za spoluprácu a zostávam s pozdravom.


--

Ing. Monika Heregová
Odbor investičnej výstavby
Úsek prípravy stavieb
Mestský úrad v Trnave
Trhová 3, 917 71 Trnava
tel.: 033/3236 112, fax: 033/3236 400
monika.heregova@trnava.sk
www.trnava.sk



KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA
Cukrová 1, 917 01 Trnava

01/1

 MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum: 8. SEP. 2015	Príh.:	Vyb.: Hg
Ev.č.záznamu:	67606/15	
Číslo spisu:	30649/15	Trnava
Vybavuje / linka	Ing.arch. Kšíňanová / 0332452826	17.09.2015

Vaše číslo / zo dňa /9.09.2015
Naše číslo KPUTT-2015/18055-2/63032

Vybavuje / linka
Ing.arch. Kšíňanová / 0332452826

Krajský pamiatkový úrad Trnava podľa § 11 odseku 1 zákona číslo 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) vecne príslušným orgánom štátnej správy a podľa § 9 odseku 5 pamiatkového zákona miestne príslušným orgánom štátnej správy na úseku pamiatkového fondu, na základe predloženej žiadosti doručenej dňa 9.09.2015 Mestom Trnava, Mestským úradom v Trnave, Odborom investičnej výstavby, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava, vo veci vyjadrenia k zámeru úpravy nehnuteľnosti situovanej na Rybníkovej ulici, časti Šrobárovej ulice a ulice Zelený kričok v Trnave, v ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava (ďalej len OP MPR Trnava) a v meste Trnava, podľa predloženej projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby: „Cyklochodník - Komplexný návrh dopravného riešenia, Rybníková ulica, Trnava (vyprac. Ing. Hana Fraňová, 12/2013), vydáva toto

z á v ä z n é s t a n o v i s k o

Krajský pamiatkový úrad Trnava podľa § 32 odseku 11 pamiatkového zákona po preskúmaní predloženej žiadosti k zámeru úpravy nehnuteľnosti situovanej na Rybníkovej ulici, časti Šrobárovej ulice a ulice Zelený kričok v Trnave a predloženej projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby: „Cyklochodník - Komplexný návrh dopravného riešenia, Rybníková ulica, Trnava (vyprac. Ing. Hana Fraňová, 12/2013), katastrálne územie Trnava, v OP MPR Trnava a v meste Trnava

s ú h l a s í

s podmienkami:

1. Vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality, požadujeme ohlásiť termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava.
2. Podľa § 40 ods. 4 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odbornou spôsobilou osobou.

Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Podľa § 40 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Každú zmenu oproti schválenému projektu alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schváliť Krajským pamiatkovým úradom Trnava.

Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava má platnosť 3 roky odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Odôvodnenie:

Na Krajský pamiatkový úrad Trnava bola dňa 9.09.2015 podaná žiadosť Mestom Trnava, Mestským úradom v Trnave, Odborom investičnej výstavby, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava, vo veci vyjadrenia k zámeru úpravy nehnuteľnosti situovanej na Rybníkovej ulici, časti Šrobárovej a ulice Zelený krížok v Trnave, v OP MPR Trnava a v meste Trnava, podľa predloženej projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby: „Cyklochodník - Komplexný návrh dopravného riešenia, Rybníková ulica, Trnava (vyprac. Ing. Hana Fraňová, 12/2013). Predložená projektová dokumentácia predkladá situovanie cyklochodníka na Rybníkovej ulici s napojením na ulicu Špačinskú, Šrobárovu a Zelený krížok. Trasa cyklochodníka je situovaná v meste Trnava a čiastočne v OP MPR Trnava a na území v blízkosti historického jadra mesta, ktoré je významnou evidovanou archeologickou lokalitou s ochranou archeologických nálezov a nálezových situácií, preto je nutné pri realizácii stavby dodržať vyššie uvedené podmienky. Podmienky boli dané v súlade s „Rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky – číslo PÚ-06/47-14/6549/KOW zo dňa 14.07.2006“ (rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma MPR Trnava).

Krajský pamiatkový úrad Trnava vydal záväzné stanovisko k zámeru úpravy nehnuteľnosti v ochrannom pásme podľa § 32 odseku 11 pamiatkového zákona.

**KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD
TRNAVA
Cukrová 1
917 01 TRNAVA**


Ing. arch. Gabriela Kvetanová
riaditeľka


Krajského pamiatkového úradu Trnava

Doručí sa: 1/ Mesto Trnava, Trhová 3, 917 71 Trnava
2. Mesto Trnava, , 917 71 Trnava

Na vedomie: 1. Mesto Trnava, Odbor ŽP, Trhová 3, 917 71 Trnava
2. Mesto Trnava, Odbor ÚRaK, Trhová 3, 917 71 Trnava

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava
tel. 033/5564 382, fax 033/5513 871, e-mail: lena.gasparovicova@minv.sk

Štátna vodná správa
OU-TT-OSZP3-2015/027581/ŠVS/Ga

Trnava, 31.08.2015		
 MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum: - 2 SEP. 2015	Pril.:	Wyb.: fg
Ev.č.záznamu:	65066/15	
Číslo spisu:	30649/15	

VYJADRENIE

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „OÚ TT-ŠVS“), ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

vydáva v zmysle § 28 vodného zákona

v y j a d r e n i e

Investor: Mesto Trnava, Trhová ulica 3, 917 71 Trnava
Názov stavby: Cyklochodník na Rybníkovej ulici v Trnave
Miesto stavby: kat. územie: Trnava
Projektant: Ing. Hana Fraňová

Stručný popis:

Projektová dokumentácia pre investičnú akciu rieši výstavbu cyklochodníka, ktorý sa bude nachádzať na Rybníkovej ulici v meste Trnava

Plánovaná investičná akcia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná pri splnení nasledujúcich podmienok:


1. Pri realizácii stavby a následnom užívaní prevádzky dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
2. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
3. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

V zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa považuje za záväzné stanovisko.

Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas podľa ustanovenia vodného zákona a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Mestský úrad Trnava
Mestská zbrojovňa a ZP
Kollárova 6
917 02 Trnava

-8-

vz. 
Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Doručí sa:

1. Mesto Trnava, Trhová ulica 3, 917 71 Trnava
2. OÚ TT-ŠVS, k spisu

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava


Tel.č.: 033/5564 379

e-mail: gabriela.zemkova@minv.sk

Fax: 033/551 3871

OU-TT-OSZP3-2015/027681/ŠSOPaK/Ze
Štátna správa ochrany prírody a krajiny

V Trnave 02. 09. 2015

 MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Datum:	24. SEP. 2015	Príh.: Vyb.: Hg
Ev.č.záznamu:	68 481/15	
Číslo spisu:	30 645/11	

VYJADRENIE

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

vyjadrenie v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k stavbe:

Názov **Cyklochodník na Rybníkovej ulici v Trnave**

Miesto: k.ú. Trnava, Rybníkova ulica

Investor: Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava


Plánovanú investičnú akciu je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možné realizovať za podmienok:

1. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
2. Na nevyhnutný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Zavar v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
3. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
4. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody .
5. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane

prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov v správnom konaní.

Okresný úrad Trnava
odbor starostlivosti o ŽP
Kollárova 8
917 02 Trnava
-7-

vz. 
Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava
2. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie – do spisu

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Kollárova 8, 917 02 TRNAVA

Tel.: 033/5564312

Fax: 033/5513871

e-mail: natalia.hubinova@minv.sk

Číslo: OU-TT-OSZP3-2015/027822/ŠSOH/Hu

Mestský úrad v Trnave, 07. 09. 2015		
Dátum: 24. SEP. 2015	Pril.:	Vyb.: Hg
Ev.č.záznamu:	68563/15	
VYJADRENIE pisu:	30649/15	

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 67 ods. 1 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

vyjadrenie k územnému konaniu podľa § 16 ods. 1 písm. b) bod 1 a § 71 písm. n) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Názov stavby: Cyklochodník na Rybníkovej ulici v Trnave
Miesto stavby: Trnava, Rybníková ulica
Objednávateľ: Mesto Trnava
Zodp. projektant: Ing. Hana Fraňová
Dátum spracovania PD: 12/2013

S plánovanou investičnou akciou súhlasíme, ale projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu žiadame doplniť nasledovne:

- uviesť druhy a kategórie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii projektu a prevádzkovaní objektov, podľa Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov,
- uviesť spôsob zhodnotenia resp. zneškodnenia vzniknutých odpadov,
- pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov v správnom konaní.

Okresný úrad Trnava
odbor starostlivosti o ŽP
Kollárova 8
917 02 Trnava
-6-

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 71 Trnava
2. Ad acta

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava

Tel: 033/55 64 376

 MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum: 7. SEP. 2015	Pril.: ...	Vyb.: Hg
Ev.č.záznamu:	65656/15	
Číslo spisu:	30649/11	

Fax: 033/55 13 871

E-mail: Eduard.Kralovic@minv.sk

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ulica Trhová 3
917 71 Trnava

Vaše číslo / zo dňa / Naše číslo / Vybavuje / Trnava
OIV/30674-63947/15/Hg / 25.08.2015 / OU-TT-OSZP3-2015/027889/ŠSOO/Kra / Mgr. Kráľovič E. / 03.09.2015

VEC: Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii – o d p o v e d'.

Dňa 28.08.2015 bola na Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušnému orgánu ochrany ovzdušia, doručená žiadosť **Mesta Trnava, Mestský úrad Trnava, Odbor investičnej výstavby, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava**, o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie

„CYKLOCHODNÍK NA RYBNÍKOVEJ ULICI V TRNAVE“

K predmetnej žiadosti orgán ochrany ovzdušia uvádza nasledovné:

1. V zmysle § 26 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) okresný úrad - orgán ochrany ovzdušia *vydáva stanoviská len k územným plánom obcí a územným plánom zón* (§ 26 ods. 3 písm. r); to znamená, že orgán ochrany ovzdušia **nemá kompetenciu** vydávať stanoviská (vyjadrovať sa) k predkladaným projektovým dokumentáciám.
2. V zmysle § 26 ods. 1 okresný úrad - orgán ochrany ovzdušia *vydáva súhlasy pre veľké zdroje a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 zákona o ovzduší.*
3. Ak predmetnou stavbou vznikne **malý zdroj znečisťovania ovzdušia**, jeho povolenie je v kompetencii príslušnej obce v zmysle § 27 zákona o ovzduší. V zmysle § 17 ods.1 písm. a) na umiestnenie MZZO nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia. Súhlas sa vyžaduje až na povolenie stavby MZZO a na jeho uvedenie do užívania (do prevádzky). Žiadosť o vydanie súhlasu musí obsahovať ustanovené náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.
4. V prípade vzniku **stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia**, jeho povolenie je v kompetencii Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia. Na umiestnenie, povolenie a užívanie stavby stredného alebo veľkého zdroja je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší. Žiadosť o vydanie súhlasu musí obsahovať ustanovené náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.
5. Ako prílohu k žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné priložiť predmetnú projektovú dokumentáciu na overenie súladu údajov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii.

6. V prípade, že sa uvažuje s prevádzkou chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov upozorňujeme prevádzkovateľa na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo vyhláske MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 Z. z..

Okresný úrad Trnava
odbor starostlivosti o ŽP
Koliárova 8
917 02 Trnava
-8-



Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru