



KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA  
Cukrová 1, 917 01 Trnava

 <b>MESTO TRNAVA</b> Mestský úrad v Trnave	
Dátum: 1. DEC 2015	Príj.: 01.12.2015 Vyb.:
Ev.č.záznamu:	81887/15
Číslo spisu:	58/15

Py

Mesto Trnava  
Hlavná 1  
Trnava 917 01

Náše číslo  
KPUTT-2015/23141-1/84690/Grz

Vybavuje/linka Trnava  
Mgr.Grznár/033-2452831 30.11.2015

**Vec: Výzva na zjednanie nápravy - realizáciu záchranných prác na zabránenie deštrukcie na západnom úseku hradieb medzi Bernolákovou bránou a juhozápadnou nárožnou vežou, na parc. č. 790/4, 791/6, 791/1, 792, 800/1 a 809/9 k.ú. Trnava**

Krajský pamiatkový úrad Trnava, ktorý je podľa § 11 odseku 1 zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) vecne príslušným orgánom a podľa § 9 odseku 5 pamiatkového zákona miestne príslušným orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov

**vyzýva**

v zmysle § 30 ods.1 pamiatkového zákona Mesto Trnava, vlastníka národnej kultúrnej pamiatky „Opevnenie mestské“ konkrétne jeho západného úseku medzi Bernolákovou bránou a juhozápadnou nárožnou vežou, na parc. č. 790/4, 791/6, 791/1, 792, 800/1 a 809/9 k.ú. Trnava, ktorá je súčasťou súboru pamiatkových objektov uvedenej národnej kultúrnej pamiatky – evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod číslom 1057/1-37, na zjednanie nápravy – realizáciu záchranných prác na zabránenie havarijnej situácie – statické zabezpečenie uvedeného úseku, ktorého základová škára v exteriéri ako aj interiéri hradieb sa v súčasnosti nachádza na úrovni súčasného terénu resp. tesne pod touto úrovňou. Na základe uvedeného je potrebné:

1. Bezodkladne zadať vypracovanie návrhu statického zabezpečenia riešeného úseku a materiál predložiť na Krajský pamiatkový úrad na schválenie. Návrh je potrebné v rozpracovanosti konzultovať na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava.
2. Následne pristúpiť k realizácii statického zabezpečenia v zmysle schváleného návrhu statického zabezpečenia.

**Odôvodnenie:**

Západný úsek hradieb predstavuje významný, ucelene zachovaný úsek stredovekého mestského opevnenia evidovaného v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod číslom 1057/1-37. Západná časť mestského opevnenia v rozsiahlych úsekoch medzi Bernolákovou bránou a nám. SNP má odhalené, nad úrovňou terénu sa nachádzajúce základové murivo do výšky 170cm až 200 cm. Pri kopaní ryhy pre umiestnenie optického kábla prechádzajúceho popod hradbu dňa 19.11.2015 sa zistilo, že základová škára hradby sa nachádza na úrovni resp. tesne pod úrovňou súčasného terénu Aby sa predišlo možnému zrúteniu alebo poškodeniu západného úseku hradieb, je potrebné urýchlene zjednať nápravu – zabezpečiť vyhotovenie návrhu statického zabezpečenia a jeho bezodkladnú realizáciu.

KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD  
TRNAVA  
Cukrová 1  
917 01 TRNAVA



Ing.arch.Gabriela Kvetanová  
riaditeľka  
Krajského pamiatkového úradu Trnava

Doručí sa: Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava

Na vedomie: 1. Mestský úrad – OÚR a K, Trhová 3, Trnava

2. Mestský úrad - Odbor stavebný a ŽP, Trhová 3, Trnava

3. Mestský úrad – Odbor investičnej výstavby, Trhová 3, Trnava