PÔDORYS 1.NP M 1:75



LEGENDA VYKUROVANIA

1	ELEKTRICKÝ ZÁVESNÝ KOTOL PROTHERM RAJA, 18kW, S MODULOVANÝM VÝKONOM 2,0-18,0kW
2	HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ TLAKU IVAR.548 Z 1"; 2500 L/ HOD
3	KOTLOVÝ MODUL PAW.HEAT BLOC K34 (DN 20) DAB.EVOSTA 40-70/180 (1/2") - 3 CESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL DN20 IZOLÁCIU, OBSAHUJE: ČERPADLO, 2 KS GUĽOVÝCH UZÁVEROV S TEPLOMERMI, SPÄTNÚ KLAPKU, MATERIÁL: MOSADZ
5	EXPANZNÁ NÁDOBA PRE KÚRENIE FLAMCO FLEXCON C 12L, PRIPOJENIE CEZ: AOV, MANOMETER, POISTNÝ VENTIL A BEZPEČ. GUĽOVÝ UZÁVER, vstupný pretlak: 1,5bar,max.3bar,otvárací tlak 3bar
RZ 1 - 1. PP (2)	HORIZONTÁLNY ROZDEĽOVAČ PRE JEDNOTLIVÉ MODULY PAW.HEAT BLOC V23 2
- 1.06 - KORAD 22 VKP 9/13 - A TV15 (4,00) - RŠ15 (9 Otv.)	DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD, TYP TELESA - VÝŠKA TELESA / DĽŽKA TELESA, PRIPOJENIE PRÍVODU A SPIATOČKY CEZ REGULAČNÚ SADU VEKOLUXIVAR V PRIAMOM VYHOTOVENÍ PRE DVOJTRUBKOVÝ SYSTÉM - IVAR.KIT DS345 DN15 (PREDNASTAVENIE) + TERMOSTATICKÁ HLAVICA
Meď Ø28x1,0iz	PRÍVODNÉ MEDENÉ IZOLOVANÉ POTRUBIE VEDENÉ OD ZDROJA TEPLA K RADIÁTOROM VRATNÉ MEDENÉ IZOLOVANÉ POTRUBIE VEDENÉ OD ZDROJA TEPLA K RADIÁTOROM PRI PRECHODOCH CEZ DILATAČNÉ ŠPÁRY A CEZ STAVEBNÉ KONŠTR. MONTOVAŤ V CHRÁNIČKE
- 1.02 - Kaviareň / 56,7 m2 / 175,8 m3 / 20 °C / 3856 W	ÚDAJE VYKUROVACEJ MIESTNOSTI - ČÍSLO A NÁZOV MIESTNOSTI VYKUROVANÁ PLOCHA (m2) / OBJEM MIESTNOSTI (m3) / TEPLOTA MIESTNOSTI (°C) / TEPELNÝ VÝKON (W)

POZNÁMKY

NAVRHOVANÝ TEPLOTNÝ SPÁD K VYKUROVACÍM TELESÁM: 70/60°C, NAVRHOVANÝ TEPLOTNÝ SPÁD K VZT: 70/50°C.
TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEENOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE .

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE — **VYKUROVANIE**

Autor a Zodp. projektant:	Ing. Martin WAGNER, Ing. Daniela MAZUROVÁ
Zodp. projektant ÚK :	Ing. Marián BOTKA, aut.Ing
Vypracoval ÚK :	Ing. Marián BOTKA
Investor :	Mesto Trnava v zastúpení STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 71/16, Trnava
Názov stavby :	PIZZERIA HISTORY
Objekt :	REKONŠTRUKCIA ÚSTREDNÉHO VYKUROVANIA
Miesto stavby :	Trojičné námestie 11, 917 01 Trnava
Obsah :	PÔDORYS 1.PP

EMPONT s.r.o.
PROJEKČNÁ KANCELÁRIA
TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV
TEL. : 0905 540 366
E-MAIL : MBOTKA9@GMAIL.COM

Dátum :	10/2016	Stupeň :	S.P.
Zák. č. :	2016/135	Formát :	6xA4
Číslo výkresu :	UK01	Mierka	1:75