IZOMETRIA VYKUROVANIA 1.NP Ľ - M 1:75



POZNÁMKY

NAVRHOVANÝ TEPLOTNÝ SPÁD K VYKUROVACÍM TELESÁM: 70/60°C, NAVRHOVANÝ TEPLOTNÝ SPÁD K VZT: 70/50°C.
TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE .

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE — **VYKUROVANIE**

Autor a Zodp. projektant:	Ing. Martin WAGNER, Ing. Daniela MAZUROVÁ
Zodp. projektant ÚK :	Ing. Marián BOTKA, aut.Ing
Vypracoval ÚK :	Ing. Marián BOTKA
Investor :	Mesto Trnava v zastúpení STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 71/16, Trnava
Názov stavby :	PIZZERIA HISTORY
Objekt :	REKONŠTRUKCIA ÚSTREDNÉHO VYKUROVANIA
Miesto stavby :	Trojičné námestie 11, 917 01 Trnava
Obsah :	IZOMETRIA VYKUROVANIA 1.NP Ľ

EMPONT s.r.o.
PROJEKČNÁ KANCELÁRIA
TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV
TEL. : 0905 540 366
E-MAIL : MBOTKA9@GMAIL.COM

Dátum :	10/2016	Stupeň :	S.P.
Zák. č. :	2016/135	Formát :	6xA4
Číslo výkresu :	UK02	Mierka	1:75