


jestvujúca príp. skriňa SR3

rozdávateľ RE s pilierom HASMA RE2.0 + LTN 25B/3



Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41(2007):
 čl. 411 – samočinné odpojenie napájania
 čl. 415.2 – doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie
 A.1 - základná izolácia živých častí
 A.2 - zábrany alebo kryty

HLAVNÝ ARCHITEKT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	PROFIT - ELEKTRO spol. s r.o. tel: 0905 242 267 tahotny_ml@profitelektro.sk	
	Ing. Stanislav Švec	Ing. Peter Tahotný		
INVESTOR	Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava			
MIESTO STAVBY	Trnava, Univerzitné námestie			
NÁZOV STAVBY	AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA		FORMÁT	A4
DRUH PROJEKTU : REALIZAČNÝ PROJEKT			DÁTUM	05/2015
NÁZOV VÝKRESU			ARCHÍV	
	rozdávateľ RE		MIERKA	Č.VÝKRESU
				2