



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Útvar verejného obstarávania
Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

Doporučene

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trnava
	OIV/33243-79629/16/Gg	Mgr. Gregušová/033/3236112	11.11.2016

Vec

Zadávanie podlimitnej zákazky č. 15426-WYP

„Oprava poruchy vozovky a živičného krytu na ulici Šafárikova a J.G. Tajovského v Trnave“
Vysvetlenie súťažných podkladov

V rámci zadávania podlimitnej zákazky č. 15426-WYP „**Oprava poruchy vozovky a živičného krytu na ulici Šafárikova a J.G. Tajovského v Trnave**“ Vám v zmysle § 114 ods. 8, zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len ZVO) zasielame vysvetlenie respektíve doplnenie súťažných podkladov (SP), nakoľko bola doručená žiadosť o vysvetlenie SP od jedného uchádzača.

1. Citácia zo žiadosti uchádzača o vysvetlenie:

„V SP je nesúlad asfaltových betónov nasledovne:

V technickej správe Ulice Šafárikova ako aj v priečných rezoch má asfaltový betón podkladný hr. 70 mm, a vo výkaze výmer je hr. 50 mm.

Otázka:

Ak platí technická správa a projektová dokumentácia, opraví verejný obstarávateľ tento nesúlad vo výkaze výmer?“

Vysvetlenie:

Vo výkaze výmer Ul. Šafárikovej sa mení popis **položky č. 18**

- **pôvodný** popis „Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm
- **upravený** popis „Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení II. tr ložný AC 22 P hr. 70 mm

2. Zároveň obstarávateľ podáva vysvetlenie k nasledovnému:

Vo výkaze výmer Ul. J.G. Tajovského sa mení popis **položky č. 17**

- **pôvodný** popis „Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm
- **upravený** popis „Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení II. tr ložný AC 22 P hr. 70 mm

Uchádzač je povinný vyššie uvedené úpravy položiek výkazu výmer zohľadniť vo svojej ponuke resp. ponukovom rozpočte.

S pozdravom

Mgr. Renata Gregušová, v.r.
kontaktná osoba
pre verejné obstarávanie

Telefón	Fax	IČO	E-mail	Internet
033/32 36 36112	033/32 36 400	00313114	renata.gregusova@trnava.sk	www.trnava.sk