



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Útvar verejného obstarávania
Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
75189/2016/Vš

Vybavuje/linka
Ing. Veronika Vašková/113

Trnava
24. 10. 2016

Vec: Vysvetlenie

V súvislosti s obstarávaním predmetu zákazky „Cyklochodník ul. Veterná“, ktorá bola vyhlásená prostredníctvom Výzvy na predloženie cenovej ponuky, dňa 19.10.2016 Vám zasielame vysvetlenie podkladov, resp. otázky od jedného zo záujemcov s odpoveďou:

Otázky:

Máme doplniť chýbajúce výmery resp. presne naceniť poskytnutý výkaz výmer?

- 1) vo výkaze výmer chýba štrk pod varovný a signálny pás 70,38 m² x 0,2m
- 2) úprava pláne 70,38 m²
- 3) záhonový obrubník, p.č.46 až 50 = má výmeru 210m, chýba 179m, nakoľko je obrubník navrhnutý v 3 "pruhoch" s vynechaním v kontakte s parkoviskami
- 4) chýba dočasné dopravné značenie
- 5) vo výzve sa nespomínajú geodetické práce, požadujete ich?

Odpoveď:

Položky navrhnuté záujemcom projektant akceptuje, je potrebné ich oceniť.

Do ceny je potrebné započítať aj geodetické práce - vytýčenie, porealizačné zameranie - v zmysle vydaného stavebného povolenia.

Do rozpočtu je potrebné zahrnúť i položku odstránenie pňa s obvodom cca 100 cm.

S pozdravom

Bc. Marcela Branišová, v. r.
poverená vedením ÚTVO